



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0260

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 洪消智能科技有限公司

产 品 名 称： 水流指示器

型 号 规 格： ZSJZ50-M-1.6、 ZSJZ65-M-1.6、
ZSJZ80-M-1.6、 ZSJZ100-M-1.6、
ZSJZ125-M-1.6、 ZSJZ150-M-1.6、
ZSJZ200-M-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0260

报告日期：2021.01.16

第 1 页 共 12 页

| | | | |
|---------|----|--|-----------------|
| 产品名称 | | 水流指示器 | |
| 型号规格 | | ZSJZ50-M-1.6、ZSJZ65-M-1.6、ZSJZ80-M-1.6、ZSJZ100-M-1.6、ZSJZ125-M-1.6、ZSJZ150-M-1.6、ZSJZ200-M-1.6 | |
| 委托单位 | | 洪消智能科技有限公司 | |
| 生产单位 | | 洪消智能科技有限公司 | |
| 商 标 | | 洪 消 | 生产日期 2020.12 |
| 检验类别 | | 型式试验 | 样品状态 合格 |
| 样品概况 | 数量 | 主型 4 只，分型各 2 只 | 接收日期 2020.12 |
| | 说明 | | |
| 检 验 依 据 | | GB 5135.7-2018《自动喷水灭火系统 第 7 部分：水流指示器》。 | |
| 检 验 项 目 | | 外观标志；规格；额定工作压力；叶片；信号输出部件；灵敏度；工作循环；抗外力冲击性能；耐水冲击性能；过载性能；耐水压性能；机械强度；耐压能力及绝缘电阻；耐腐蚀性能。 | |
| 检 验 结 论 | | 所检项目符合 GB 5135.7-2018 标准要求，判定合格。 | |
| 备 注 | | ZSJZ200-M-1.6 为主型。 | |
| 检验日期 | | 2020 年 12 月 18 日 | |

批准：蔡金城

审核：林李经

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！